



高雄市政府衛生局

108年8月份第二次營業衛生水質抽驗結果(8月19日~8月29日)

行政區	採樣地點	類別	判定
三民區	大地游泳池	游泳池	合格
		冷泡池	合格
		熱泡池	合格
	中區資源回收廠游泳池	游泳池	合格
		按摩池	合格
	長青村游泳健康中心	游泳池	合格
		冷泡池	合格
		熱泡池	合格
	小港區	南區資源回收廠游泳池	游泳池(大、小池)
中鋼游泳池		游泳池(大、小池)	合格
左營區	新光國小	游泳池	合格
	統一健身俱樂部-巨蛋館	游泳池	合格
前鎮區	蘭卡威游泳池	游泳池(大、小池)	合格
	前鎮游泳池	游泳池	合格
	瑞祥高中	游泳池	合格
	前鎮國小	游泳池	合格
	紅毛港國小	游泳池(大、小池)	合格
	世界健身俱樂部-高雄SOGO店	游泳池	合格
	世界健身俱樂部-高雄寶成店	游泳池	合格
	晶英國際行館	游泳池	合格
苓雅區	麗尊大酒店	游泳池	合格
		SPA池	合格
		三溫暖	合格
	南和游泳池	游泳池	合格
		兒童池	合格
	四維國小	游泳池	合格
	國際游泳池	游泳池	合格
	寒軒國際大飯店	游泳池	合格
		按摩池	合格
		三溫暖	合格
高雄市基督教青年會	游泳池	合格	
高雄YMCA和平會館	游泳池	合格	
鹽埕區	福容大飯店	游泳池	合格
		三溫暖-男池	合格
	銀河會館	三溫暖-男池	合格
	鹽埕國小	游泳池	合格
鹽埕國中	游泳池	合格	
旗津區	旗津游泳池	游泳池	合格



高雄市政府衛生局

108年8月份第二次營業衛生水質抽驗結果(8月19日~8月29日)

行政區	採樣地點	類別	判定
前金區	前金國小	游泳池	合格
新興區	新興游泳池	游泳池	合格
	福華大飯店	游泳池	合格
	單人房高雄林森館	三溫暖-女池	合格
	單人房高雄站前館	三溫暖-女池	合格
	女人女人仕女三溫暖	三溫暖-女池	合格
楠梓區	高雄海洋科技大學	游泳池	合格
	高雄第一科技大學	游泳池	合格
	楠梓游泳池	游泳池	合格
	右昌游泳池	游泳池	合格
鼓山區	鼓山游泳池	游泳池	合格
	中山大學	游泳池	合格
	水京棧國際酒店	游泳池	合格
鳳山區	健能游泳池	游泳池(大、小池)	合格
		SPA池	合格
	允利養生水療館	游泳池(大、小池)	合格
		SPA池	合格
		超音波按摩池女池	合格
	福誠高中	游泳池	合格
	鳳山體育館	游泳池(大、小池)	合格
	冠源游泳池	游泳池(大、小池)	合格
		SPA池	合格
	海星游泳學校	游泳池	合格
傳迎游泳池	游泳池(大、小池)	合格	
大社區	大社游泳池	游泳池(大、小池)	合格
大寮區	輔英科技大學	游泳池	合格
	大寮區立游泳池	游泳池	合格
大樹區	大樹區立游泳池	游泳池	合格
	義大皇家酒店	游泳池(大、小池)	合格
仁武區	仁武區垃圾焚化廠回饋設施	游泳池(大、小池)	合格
岡山區	皇家室內溫水游泳池	游泳池(大、小池)	合格
		SPA池	合格
		冷水池	合格
	岡山垃圾焚化場回饋游泳池	游泳池(大、小池)	合格
高雄市岡山身心障礙福利服務中心	游泳池	合格	
林園區	自然風SPA養生館	游泳池(大、小池)	合格
		SPA池	合格
美濃區	東門游泳池	游泳池	合格



高雄市政府衛生局

108年8月份第二次營業衛生水質抽驗結果(8月19日~8月29日)

行政區	採樣地點	類別	判定
梓官區	蚵寮商務旅館	按摩浴缸	合格
鳥松區	高雄圓山大飯店	游泳池(大、小池)	合格
路竹區	樹人醫護管理專科學校	游泳池	合格
旗山區	洋基室內溫水游泳池	游泳池(大、小池)	合格
	花鄉渡假會館-旗山店	按摩浴缸	合格
六龜區	悠然山莊	泡湯屋	不合格 備註:9月1日~9月30日 內部整修暫停營業
水質標準			
酸鹼值	微生物指標	自由有效餘氯	
6.5~8.0	1.總菌落數：每1公撮（ml）含量，應低於500 CFU。 2.大腸桿菌：每100公撮（ml）含量，應低於1 CFU或1.1 MPN(水中微生物最大可能量)。	採用加氯方法消毒者: 室外:1~3 mg/L 室內: 游泳池:0.4~0.8 mg/L 浴室業:0.4~0.6 mg/L	