高雄市政府衛生局
110年8月份營業衛生水質抽驗結果

行政區	採樣地點	類別	判定
三民區	三民游泳池	游泳池	合格
	大地游泳池	游泳池	合格
		冷、熱泡池	休池
	中區資源回收廠游泳池	游泳池	合格
		按摩池	休池
	長青村健康中心股份有限公司	游泳池	合格
		冷、熱泡池	休池
	高雄高工	游泳池	休池
	陽明國小	游泳池	休池
	高雄御宿汽車旅館-民族館	按摩浴缸	合格
	陽明汽車旅館	按摩浴缸	合格
	高雄御宿汽車旅館-中華館	按摩浴缸	合格
	薇風情汽車旅館-自由館	按摩浴缸	合格
小港區	南區資源回收廠游泳池	游泳池(大、小池)	合格
	中鋼游泳池	游泳池(大、小池)	休池
	桂林國小	游泳池	休池
	鳳林國中	游泳池	休池
	香堤經典旅館	按摩浴缸	合格
	為楓精典旅館	按摩浴缸	合格
	艾萊商務旅館	按摩浴缸	合格
鼓山區	水京棧國際酒店	游泳池	合格
	高雄萬豪酒店	游泳池	休池
		兒童池	休池
		超音波按摩池	休池
	鼓山游泳池	游泳池	休池
	中山大學游泳池	游泳池	休池
	四季精品汽車旅館	按摩浴缸	合格
楠梓區	右昌游泳池	游泳池	休池
	楠梓游泳池	游泳池	合格
	高雄市立楠梓特殊學校	游泳池	休池
	高雄科技大學第一校區	游泳池	休池
	欣麗華汽車旅館	按摩浴缸	合格
	花鄉戀館-楠梓店	按摩浴缸	合格
	凱莉都汽車旅館	按摩浴缸	合格
左營區	左營游泳池	游泳池	合格
	健身工廠-博愛廠	游泳池	休池
		三溫暖	休池
	蓮潭國際會館	游泳池	休池
	三民家商	游泳池	休池
	統一健身俱樂部-巨蛋館	游泳池	合格
		三溫暖	休池
	新光國小游泳池	游泳池	合格
		熱池	休池
		SPA小池	休池
	日光高鐵精品旅館	按摩浴缸	合格

高雄市政府衛生局
110年8月份營業衛生水質抽驗結果

行政區	採樣地點	類別	判定
	春風時尚旅館	按摩浴缸	合格
	函館經典汽車旅館	按摩浴缸	合格
	花鄉汽車旅館-巨蛋館	按摩浴缸	合格
	花鄉汽車旅館-蓮潭館	按摩浴缸	合格
	花鄉商務旅館	按摩浴缸	合格
新興區	新興游泳池	游泳池	休池
	福華大飯店	游泳池	休池
	女人女人仕女三溫暖	三溫暖	休池
	單人房高雄林森館	三溫暖	休池
	單人房高雄站前館	三溫暖	休池
旗津區	旗津游泳池	游泳池	休池
苓雅區	麗尊酒店	游泳池	休池
		三溫暖	休池
		SPA池	休池
	南和游泳池	游泳池	合格
		戶外池	合格
		兒童池	休池
		SPA池	休池
		冷水池	休池
		熱水池	休池
	國際游泳池	游泳池	合格
	寒軒國際大飯店	游泳池	休池
		三溫暖	休池
		按摩池	休池
	高雄市基督教青年會-英明會館	游泳池	合格
	高雄市基督教青年會-和平會館	游泳池	合格
	國王三溫暖	三溫暖	休池
	河堤戀館汽車旅館	按摩浴缸	合格
	杜拜汽車旅館	按摩浴缸	合格
	慕夏汽車旅館	按摩浴缸	合格
前鎮區	蘭卡威游泳池	游泳池(大、小池)	合格
		冷水池	休池
		SPA池	休池
		熱水池	休池
	瑞祥高中	游泳池	休池
	紅毛港國小	游泳池	休池
	前鎮國小	游泳池	休池
	前鎮游泳池	游泳池	合格
	晶英國際行館	游泳池	合格
		三溫暖	休池
	世界健身俱樂部-高雄寶成店	游泳池	休池
		三溫暖	休池
	世界健身俱樂部-高雄SOGO店	游泳池	休池
		三溫暖	休池
	統一健身俱樂部高夢館	三溫暖	休池

高雄市政府衛生局
110年8月份營業衛生水質抽驗結果

行政區	採樣地點	類別	判定
	美麗四季汽車旅館	按摩浴缸	合格
前金區	世界健身俱樂部-高雄中華店	三溫暖(男溫池)	休池
	高雄女中	游泳池	休池
	前金國小	游泳池	休池
	國賓大飯店	游泳池、三溫暖	休池
	華園大飯店	游泳池	合格
	順泉女子三溫暖	三溫暖	休池
	漢來大飯店	游泳池、三溫暖	休池
		按摩浴缸	合格
鹽埕區	福容大飯店	游泳池、三溫暖	休池
	銀河三溫暖	三溫暖	休池
	鹽埕國小	游泳池	休池
	鹽埕國中	游泳池	休池
鳳山區	允利養生水療館	游泳池	合格
		冰水池	休池
		SPA池	休池
	健能游泳池	游泳池	合格
		SPA池	休池
	福誠高中	游泳池	休池
	冠源游泳池	游泳池(大、小池)	休池
		SPA池	休池
	高雄市鳳山運動園區	游泳池	合格
		SPA池	休池
	海星游泳學校	游泳池	休池
	傳迎游泳池	游泳池	休池
		按摩池	休池
		SPA池	休池
	世界健身俱樂部-高雄鳳山店	三溫暖	休池
	簡愛汽車旅館	按摩浴缸	合格
	紫園汽車旅館	按摩浴缸	合格
	高雄御宿汽車旅館武營館	按摩浴缸	合格
	金銀島旅館新富店	按摩浴缸	合格
	麗馨汽車旅館	按摩浴缸	合格
	御宿汽車旅館鳳山館	按摩浴缸	合格
梓官區	梓官國中	游泳池	休池
	蚵寮商務旅館	按摩浴缸	合格
仁武區	仁武區垃圾焚化廠回饋設施	游泳池	合格
	金銀島汽車旅館-仁武店	按摩浴缸	合格
	盈春汽車旅館	按摩浴缸	合格
大社區	大社游泳池	游泳池	休池
	檜之湯	三溫暖-戶外池	休池
	假期汽車旅館	按摩浴缸	合格
大寮區	大寮游泳池	游泳池	休池
	輔英科技大學	游泳池	休池
	大鳳商務旅館	按摩浴缸	合格

高雄市政府衛生局
110年8月份營業衛生水質抽驗結果

行政區	採樣地點	類別	判定
大樹區	大樹游泳池	游泳池	休池
	義大皇家酒店	游泳池(大、小池)	休池
		SPA池	休池
		三溫暖	休池
鳥松區	高雄圓山大飯店	游泳池(大、小池)	休池
橋頭區	橋頭國中	游泳池	休池
林園區	自然風SPA養生館	游泳池	合格
		三溫暖-熱水池	休池
	林園汽車旅館	按摩浴缸	合格
岡山區	皇家室內溫水游泳池	游泳池(大、小池)	休池
		SPA池	休池
		冷水池	休池
	岡山垃圾焚化場回饋游泳池	游泳池(大、小池)	合格
	超群游泳池	游泳池(大、小池)	合格
路竹區	樹人醫護管理專科學校	游泳池	休池
旗山區	洋基室內溫水游泳池	游泳池(大、小池)	合格
	花鄉渡假會館-旗山店	按摩浴缸	合格
田寮區	花季度假飯店	泡湯屋	合格
六龜區	寶來花賞溫泉公園	大眾池	休池
	不老溫泉渡假村	泡湯屋	休池
	美崙山溫泉山莊	泡湯屋	合格
	妞妞與夢卡民宿	泡湯屋	休池
	草地人民宿	泡湯屋	合格
	國蘭花園溫泉會館	泡湯屋	合格
	鉅鹿溫泉山莊	泡湯屋	合格
	轉角26VILLA會館	泡湯屋	合格
	天闊溫泉山莊	泡湯屋	合格
	檳園溫泉山莊	泡湯屋	合格

水質標準

酸鹼值	微生物指標	自由有效餘氯
6.5~8.0	1.總菌落數：每1公撮（ml）含量，應低於500 CFU。 2.大腸桿菌：每100公撮（ml）含量，應低於1 CFU或1.1 MPN(水中微生物最大可能量）。	採用加氯方法消毒者: 室外:1~3 mg/L 室內: 游泳池:0.4~0.8 mg/L 浴室業:0.4~0.6 mg/L