高雄市政府衛生局
111年4月份營業衛生水質抽驗結果

行政區	採樣地點	類別	判定
三民區	大地游泳池	游泳池	合格
		熱泡池	合格
		冷泡池	合格
	長青村健康中心股份有限公司	游泳池	合格
		冷、熱泡池	合格
	中區資源回收廠游泳池	游泳池	合格
		按摩池	合格
	高雄御宿汽車旅館-民族館	按摩浴缸	合格
	高雄高工	游泳池	合格
	陽明國小	游泳池	合格
	陽明汽車旅館	按摩浴缸	合格
	高雄御宿汽車旅館-中華館	按摩浴缸	合格
	世界健身俱樂部-高雄陽明店	游泳池、熱泡池	合格
	三民游泳池	游泳池	合格
	薇風情汽車旅館-自由館	按摩浴缸	合格
小港區	中鋼游泳池	游泳池(大、小池)	合格
	桂林國小	游泳池	合格
	南區資源回收廠游泳池	游泳池(大、小池)	合格
左營區	健身工廠-博愛廠	游泳池	合格
		三溫暖(冷、熱池)	合格
	花鄉汽車旅館-蓮潭館	按摩浴缸	合格
	花鄉汽車旅館-巨蛋館	按摩浴缸	合格
	春風時尚旅館	按摩浴缸	合格
	花鄉商務旅館	按摩浴缸	合格
	函館經典汽車旅館	按摩浴缸	合格
	日光高鐵精品旅館	按摩浴缸	合格
	統一健身俱樂部-巨蛋館	游泳池	合格
		三溫暖(冷、熱池)	合格
	左營游泳池	游泳池	合格
	新光國小游泳池	游泳池	合格
苓雅區	國際游泳池	游泳池	合格
	寒軒國際大飯店	游泳池	合格
		三溫暖	合格
		按摩池	合格
	高雄市基督教青年會-英明會館	游泳池	合格
	高雄市基督教青年會-和平會館	游泳池	合格
	世界健身俱樂部-大統和平店	三溫暖	合格
	河堤戀館汽車旅館	按摩浴缸	合格
	慕夏汽車旅館	按摩浴缸	合格

高雄市政府衛生局
111年4月份營業衛生水質抽驗結果

行政區	採樣地點	類別	判定
鼓山區	水京棧國際酒店	游泳池	合格
	高雄萬豪酒店	游泳池	合格
		熱池	合格
		超音波按摩池	合格
	鼓山游泳池	游泳池	合格
	四季精品汽車旅館	按摩浴缸	合格
前鎮區	蘭卡威游泳池	游泳池(大、小池)	合格
		冷水池	合格
		SPA池	合格
		熱水池	合格
	高雄洲際酒店	游泳池	合格
		熱水池	合格
		溫水池	合格
	世界健身俱樂部-高雄寶成店	游泳池	合格
		三溫暖(男、女熱池)	合格
	統一健身俱樂部高夢館	三溫暖(男冷水)	合格
		三溫暖(女溫水)	合格
	世界健身俱樂部-高雄SOGO店	游泳池	合格
		三溫暖(男、女熱池)	合格
	紅毛港國小	游泳池	合格
	瑞祥高中	游泳池	合格
	前鎮游泳池	游泳池	合格
	晶英國際行館	游泳池	合格
		三溫暖(男、女冷池)	合格
楠梓區	右昌游泳池	游泳池	合格
	高雄科技大學第一校區	游泳池	合格
	高雄市立楠梓特殊學校	游泳池	合格
	花鄉戀館-楠梓店	按摩浴缸	合格
	凱莉都汽車旅館	按摩浴缸	合格
前金區	世界健身俱樂部-高雄中華店	三溫暖	合格
	順泉女子三溫暖	三溫暖	合格
	漢來大飯店	按摩浴缸	合格
鹽埕區	福容大飯店	三溫暖	合格
	鹽埕國小	游泳池	合格
	鹽埕國中	游泳池	合格
新興區	新興游泳池	游泳池	合格
	福華大飯店	游泳池	合格
	單人房高雄林森館	三溫暖(男池)	合格
	單人房高雄站前館	三溫暖(男池)	合格

高雄市政府衛生局
111年4月份營業衛生水質抽驗結果

行政區	採樣地點	類別	判定
鳳山區	允利養生水療館	游泳池(大、小池)	合格
		冷水池	合格
		SPA池	合格
	紫園汽車旅館	按摩浴缸	合格
	金銀島旅館新富店	按摩浴缸	合格
	簡愛汽車旅館	按摩浴缸	合格
	高雄御宿汽車旅館武營館	按摩浴缸	合格
	高雄市鳳山運動園區	游泳池	合格
	海星游泳學校	游泳池	合格
	傳迎游泳池	游泳池(大、小池)	合格
		按摩池	合格
		SPA池	合格
	世界健身俱樂部-高雄鳳山店	三溫暖(男、女熱池)	合格
	高雄御宿汽車旅館-鳳山館	按摩浴缸	合格
	麗馨汽車旅館	按摩浴缸	合格
大社區	檜之湯	三溫暖-精油池	合格
大寮區	大鳳商務旅館	按摩浴缸	合格
鳥松區	高雄圓山大飯店	游泳池	合格
梓官區	蚵寮商務旅館	按摩浴缸	合格
仁武區	仁武區垃圾焚化廠回饋設施	游泳池	合格
	盈春汽車旅館	按摩浴缸	合格
林園區	林園汽車旅館	按摩浴缸	合格
	自然風SPA養生館	游泳池	合格
		三溫暖	合格
岡山區	皇家室內溫水游泳池	游泳池(大、小池)	合格
		SPA池	合格
		冷水池	合格
	岡山垃圾焚化場回饋游泳池	游泳池	合格
	超群游泳池	游泳池	合格
旗山區	洋基室內溫水游泳池	游泳池(大、小池)	合格
	花鄉渡假會館-旗山店	按摩浴缸	合格
田寮區	花季度假飯店	大眾池	合格
六龜區	寶來花賞溫泉公園	大眾池	合格
	不老溫泉渡假村	泡湯屋	合格
	美崙山溫泉山莊	泡湯屋	合格
	妞妞與夢卡民宿	泡湯屋	合格
	草地人民宿	泡湯屋	合格
	天闊溫泉山莊	泡湯屋	合格
	國蘭花園溫泉會館	泡湯屋	合格
	鉅鹿溫泉山莊	泡湯屋	合格
	轉角26VILLA會館	泡湯屋	合格
	京山溫泉行館	泡湯屋	合格

高雄市政府衛生局
111年4月份營業衛生水質抽驗結果

行政區	採樣地點	類別	判定
	檳園溫泉山莊	泡湯屋	合格

水質標準		
酸鹼值	微生物指標	自由有效餘氯
6.5~8.0	1.總菌落數：每1公撮（ml）含量，應低於500 CFU。 2.大腸桿菌：每100公撮（ml）含量，應低於1 CFU或1.1 MPN(水中微生物最大可能量）。	採用加氯方法消毒者: 室外:1~3 mg/L 室內: 游泳池:0.4~0.8 mg/L 浴室業:0.4~0.6 mg/L